

Министерство
Чеченской Республики
Прокуратура г. Аргуна

ул. А. Кадырова, д.62 в, г. Аргун.
Чеченская Республика, 366310

ЧР, г. Аргун, ул. Аксактемирова,
д. 30

Сл. № 100 № 5-40-2020

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
законодательства об охране здоровья несовершеннолетних,
пожарной безопасности и противодействии терроризму

Прокуратурой города проведена проверка исполнения требований законодательства при подготовке МБУДО «ЦДТ» г. Аргун» (далее – Учреждение) к новому учебному году в период угрозы распространения коронавирусной инфекции, в ходе которого выявлены нарушения закона, требующие принятия мер, направленных на их устранение и недопущению впредь.

Так, в соответствии ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых условий физического и психического развития детей.

Частью 5 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) предусмотрено, что образовательная организация вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания образовательной организации деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием).

По требованиям ч. 6 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ, образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся; соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

АБ № 072058

Согласно ч. 1 ст. 41 Федерального закона № 273-ФЗ охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда, а также проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.

В силу ч. 2 ст. 41 Федерального закона № 273-ФЗ организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими организациями.

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 утверждены санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательной организации и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) (далее – Правила 3.1/2.4 3598-20).

Согласно п. 2 Правил 3.1/2.4 3598-20, лица, находящиеся в Организации при круглосуточном режиме ее работы, а также лица, посещающие Организацию (на входе), подлежат термометрии с занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °C и выше в целях учета при проведении противоэпидемических мероприятий.

Пунктом 2.3 Правил 3.1/2.4 3598-20 определено, что в Организации должны проводиться противоэпидемические мероприятия, включающие:

- уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) непосредственно перед началом функционирования Организации;
- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в Организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты;
- ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей;
- генеральную уборку не реже одного раза в неделю;
- обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук;
- регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по беззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима работы Организаций;
- организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и издаче пищи, обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых юбок со сменными фильтрами), а также перчаток. При этом смена одноразовых юбок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению;
- мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при кислотных температурных режимах. При отсутствии посудомоечной машины

мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению либо питание детей и питьевой режим должны быть организованы с использованием одноразовой посуды.

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69 - ФЗ) устанавливает, что обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона № 69 - ФЗ одним из элементов системы обеспечения пожарной безопасности являются организации.

Согласно ст. 37 Федерального закона № 69 - ФЗ руководители организаций обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;
- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению и т.д.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» основными принципами противодействия терроризму являются обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет мер предупреждения терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявленного терроризма.

Между тем проверка показала, что противоэпидемиологические мероприятия в Учреждении выполнены не в полном объеме.

Так, не заведен и не ведется журнал для учета показателей температуры тела. Дезинфекция с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники, не проводится.

Кроме того, на момент проверки эксплуатируются электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции. Запрещается пользоваться розетками рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями временного характера. Не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего акта испытаний.

Допущенные нарушения требований законодательства об охране здоровья несовершеннолетних, пожарной безопасности и противодействии терроризму может привести к негативным последствиям в виде причинения вреда здоровью и жизни человека, в том числе несовершеннолетних.

Указанные нарушения допущены вследствие недобросовестного отношения к своим функциональным обязанностям отдельных работников Учреждения при отсутствии должного контроля со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 7 и 24 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры города, принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений законодательства, их причин и условий, способствовавших.
2. Завести журнал учета результатов термометрии лиц, посещающих учреждение.
3. Проводить дезинфекцию с кратностью обработки каждые 2-4 часа все контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перегородок, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники.
4. УстраниТЬ электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.
5. Использовать розетки рубильники, другие электроустановочные изделия без повреждений временного характера.
6. Организовать проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего акта испытаний.
7. По установленным фактам нарушений закона решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.
8. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить в прокуратуру города в письменной форме в установленный законом месячный срок с момента вынесения акта прокурорского реагирования с приложением к ответу копии приказа о наказании.

Прокурор г. Аргуна

младший советник юстиции

М.Ф. Тамаев